

T55L 多回路温控器使用说明书

(16回路)

适用于 T55L-A 版系列



特点

- 具有测量显示、控制输出、RS485 通讯、巡检报警等功能。
 - 多种 PID 控制算法可供选择，且具有自整定功能
 - 具有多通道控制负载功率均匀分配功能
 - 本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中

国家高新技术企业/国家标准起草单位



服务专线：400-0760-168

版本代号：KKT55L-16N-A01C-A/2-20230301

本说明书对 T55L 系列温控器设置、配线及各部分名称，操作方法等进行说明，使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并请妥善保存，以便需要时参考。

一、安全使用注意

△ 警告

- 1) 当本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的场合,请在外部设置适当的保护电路。
 - 2) 在全部配线完成之前,请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。
 - 3) 不要在产品记载规格要求范围之外使用。否则可能导致火灾、故障。
 - 4) 不要使用在有易燃、易爆气体的场所。
 - 5) 上电后不要触摸电源端子等高电压部位。否则有触电的危险。
 - 6) 不要拆卸、修理及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

△ 注意

- 1) 本产品不得使用在原子能设备以及与人命相关的医疗器械等方面。
 - 2) 本产品使用在家庭环境内有时会发生电波干扰。此时应采取充分对策。
 - 3) 本产品通过强化绝缘进行触电防护。将本产品嵌入设备上以及配线时, 需遵守嵌入设备所符合的规格要求。
 - 4) 本产品使用时所有室内配线超过 30m 的场合以及配线在室外的场合为了防止浪涌发生, 需设置适当的浪涌抑制电路。
 - 5) 本产品是以安装在盘面上使用为前提而生产的, 为了避免用户接近电源端子等高压部分, 请在最终产品上采取必要措施。
 - 6) 请务必遵守本说明书中的注意事项, 否则有导致重大伤害或事故的危险。
 - 7) 配线时请遵守各地的规定。
 - 8) 为了防止机器损坏和防止机器故障, 请在与本产品连接的电源线或较大容量的输入输出线上安装适当容量保险丝等方法保护电源电路。
 - 9) 请不要将金属片及导线碎屑混入本产品中, 否则可能可能导致触电、火灾、故障。
 - 10) 请按规定力矩确实的拧紧螺丝。如果螺丝不完全拧紧, 可能导致触电、火灾。
 - 11) 为了不妨碍本产品散热, 请不要堵塞机壳周围散热窗孔及设备通风口。
 - 12) 本产品未使用的端子不要接任何线。
 - 13) 请务必在断电后再进行清洁, 请用干的软布擦产品上的污垢, 而且不用吸湿剂类, 否则可能导致变形、变色。
 - 14) 请不要用硬物敲打或擦蹭显示面板。
 - 15) 本说明书以读者具有电气、控制、计算机以及通信等方面的基础知识为前提。
 - 16) 本说明书中的图例、数据例和画面例, 是为了便于理解说明书则有记入的, 并不保证是其动作的结果。
 - 17) 为了长期安全的使用本产品, 定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制, 有的因长年使用性能会发生变化。
 - 18) 在没有事先预告情况下, 有可能变更说明书的内容。有关说明书的内容期望无任何漏洞, 您如果有疑问或异议, 请与本公司联系。

安装与配线注意事项

1. 安装的注意事项：
 - 1) 本产品使用于以下环境标准。
(IEC61010-1) [过电压分类II、污染等级 2]
 - 2) 请在以下产品周围环境、温度、湿度及环境条件的范围内使用。
温度：0 ~ 85°C，湿度：45 ~ 85%RH；环境条件：室内保用，海拔高度小于 2000m。

- 3) 请避免使用在以下场所：
因温度变化激烈，有可能结露的场所、产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
直接振动或有可能冲击本产品的场所、有水、油、化学品、烟雾、蒸气的场所
尘埃、盐分、金属粉末多的场所、杂波干扰大，容易发生静电、磁场、噪声的场所
空腔或暖气的气流直接吹到的场所、阳光直接照射的场所，由于辐射等有可能产生热积累的场所

4) 对于进行安装的场合，在安装前请考虑以下几点。
为了不使热量饱和，请开足够的通风空间。
请考虑到配线、保养环境等，请确保本产品上下方有50mm以上的空间。
请避免安装在发热量大的机器（如：加热器、变压器、半导体操作器、大容量的电阻）的正上方，周围环境50°C以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却。但是不要让冷却了的空气直接吹到本产品。
为了提高抗干扰性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力机器进行安装。
高压机器与本产品不要在同一个盘内安装。
本产品与动力线距离应大于200mm以上。
动力机器请尽量拉开距离安装。

2. 配线注意事项：

 - 1) 为了减小动力电源线以及大负载电源线对本产品的影响，请在容易受到影响的场合，建议使用噪声滤波器。如果使用噪声滤波器，请务必将其安装在接地的盘面上，并使噪声滤波器输出侧与电源端子间的配线最短；不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
 - 2) 本产品在投入电源时到有输出时间约为5秒。如果有联锁动作的电路等信号使用的场合，请使用延时继电器。
 - 3) 变送输出线请尽量使用带屏蔽层的双绞线；确保信号可靠稳定。
 - 4) 远距离RS485通讯线请使用带屏蔽层的双绞线，并将屏蔽层在主机侧接地处理，确保通讯可靠稳定。
 - 5) 本产品没有保险丝，需要的场合请按额定电压250V，额定电流1A配置，保险丝种类：延时保险丝。
 - 6) 请使用适合的螺丝力及适合的压接端子
端子螺丝帽尺寸：φ3mm 间距 3.81mm
推荐拧紧力矩：0.2N.m
合适线材：0.5 ~ 1.5mm² 的单线或多芯软线
 - 7) 请不要将压接端子或裸露线部分与相邻的端子接触。

二、仪表型号



三、主要技术参数

1、电气参数表：


主控输出类型	SSR控制输出
主控输出容量	DC 24V 最大100mA@25°C (降额比 8%/10°C) 每通道耐压: 100V
显示更新	1次每秒每通道
供电电源	DC 24V
整机功耗	≤3W (不包含任何输出及对外馈电电能耗)
电源消耗	< 50W(十六回路控制输出)
周围环境条件	室内使用, 温度: -20 ~ 85°C 无结露, 湿度: < 95%RH, 海拔小于5000m
存贮环境	-40 ~ 100°C,无结露
通讯接口	RS485接口 Modbus-RTU 协议
绝缘电阻	电源、通讯、输出对机壳 > 20MΩ
静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B
脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B
浪涌抗强度	IEC/EN61000-4-5 ±0.5KV perf.Criteria B
电压暂降及短时中断抗强度	IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B
隔离耐压	电源与其他输入输出电路间 AC1000V, 1min
整机重量	约560g
机壳材质	镀锌冷轧板
面贴材质	PVC胶片与PEM硅胶按键
停电数据保护	10年

2. 测量信号参数表:

PT100 温度传感器参数表					
输入类型		符号	测量范围	分辨率	通讯参数代码
PT100	PT100-1	P <small>T</small> 1	0~150.0	0.1°C	8
	PT100-2	P <small>T</small> 2	-200~600	1°C	21
JPT100	JPT100-1	J <small>P</small> T1	-199.9~500.0	0.1°C	9
	JPT100-2	J <small>P</small> T2	-200~500	1°C	22
CU50	CU50-1	C <small>U</small> 51	-50.0~150.0	0.1°C	10
	CU50-2	C <small>U</small> 52	-50~150	1°C	23
CU100	CU100-1	C <small>U</small> 01	-50.0~150.0	0.1°C	11
	CU100-2	C <small>U</small> 02	-50~150	1°C	24
0~400 Ω		r <small>T</small>	-1999~9999		13


* 注：1) 各输入类型的测量范围及精度取决采集模块，该参数表仅限关联 FL,FH,DP 等菜单出厂默认值。
2) 目前仅推出 PT100-1 测量信号的采集模块，有其它需求需订做。

3、隔离模式框图：



四、面板及接线说明

1. 外形及安装尺寸




2. 面板显示及按键说明

序号	符号	名称	说 明
1	PV	显示窗(红)	测量值或参数代码显示窗口
2	SV	显示窗(红)	设定值或参数显示窗口, 显示“STOP”表示控制停止
3	CH	显示窗(红)	通道号显示窗
4	MV	显示窗(红)	控制输出量显示窗
5	RUN	运行指示灯(绿)	仪表运行过程中常亮
	RX1	COM1 指示(绿)	COM1 通讯接收时闪烁一次
	TX1	COM1 指示(绿)	COM1 通讯发送时闪烁一次
	RX2	COM2 指示(绿)	COM2 通讯接收时闪烁一次
6	SET	SET 功能键	菜单键 / 确认键, 用于进入或退出参数修改模式或确认保存修改参数及切换通道
	«	移位 / AT 键	激活键 / 移位键 / AT 自整定键, 在测量控制模式下长按可进入或退出自整定
	↗	增加键 / R/S	增加键 / 菜单上翻键, 在测量控制模式下, 长按可以实现 RUN/STOP 模式切换
	↘	减少键	减少键 / 菜单下翻键

3. 控制及报警输出接口 (如上图示 7)


1) 开启报警

当开启报警时, 端子 C1~16 奇数号作控制输出, 偶数号作报警输出; 如 C1 为 OUT1 温控输出, C2 为 OUT1 巡检报警输出, C3 为 OUT2 温控输出, 以此类推。




2) 未开启报警

当未开启报警时, 端子 C1~16 与通道 1~16 温控输出一一对应。




4. 电源供电接口 (如上图示 8)



5. RS485 通讯接口 (如左图示 9)

外接 RS485 通讯接口, A1/B1 连接上位机, 本文件称为 COM1, A2/B2 连接采集板, 本文件称为 COM2。




6. 拨码开关 (如左图示 10)

拨码开关状态表								本机地址(ADD1)
1	0	0	0	0	-	-	-	1
1	0	0	0	0	-	-	-	2
0	1	0	0	0	-	-	-	3
1	1	0	0	0	-	-	-	4
0	0	1	0	0	-	-	-	5
1	0	1	0	0	-	-	-	6
0	1	1	0	0	-	-	-	7
1	1	1	0	0	-	-	-	8
0	0	0	1	0	-	-	-	9
1	0	0	1	0	-	-	-	10
0	1	0	1	0	-	-	-	11
1	1	0	1	0	-	-	-	12
0	0	1	1	0	-	-	-	13
1	0	1	1	0	-	-	-	14
0	1	1	1	0	-	-	-	15
1	1	1	1	0	-	-	-	16
波特率(BAD1)								38400
-								19200
-								9600
-								115200
温控总控开关								
-								0
开启								
-								1
关闭								

五、操作流程与菜单说明

1. 操作流程图



- a. 正常测量控制模式下, 长按“**SET**”键大于3秒可以进入菜单参数查看模式, 短按“**SET**”键切换测量通道, CH指示灯显示通道号, 且面板显示参数与通道号对应。
- b. 在菜单查看模式下, 每短按“**↑**”或“**↓**”键可以循环查看常用菜单参数。
- c. 在菜单查看模式下短按“**AT**”键可以闪动所查看到的菜单参数值进入参数修改模式, 并且每短按一次可以向左移动一位; 以此循环。
- d. 在参数修改模式下, 每短按“**↑**”或“**↓**”按键一次就可以使闪动的数据位加一或减一。
- e. 在参数修改模式下, 参数修改好后短按“**SET**”确认保存所修改的参数, 长按3秒退出到菜单查看模式下。
- f. 在正常测量控制模式下, 长按“**AT**”键大于3秒可以进入PID自整定状态。
- g. 在正常测量控制模式下, 长按“**AT**”键大于3秒可以进入或退出运行或停止模式; 停止模式SV窗口显示“STOP”。
- 注: SSM应启用面板操作。

六、完整菜单说明

□：无论机型、控制方式如何，总是显示的参数
■：根据机型和控制方式，有些隐藏的参数

1. 常用菜单说明

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
1	PV	PV	测量显示值，测量值溢出量程范围时会闪动或显示 LLLL/HHHH，单位：°C /°F 或无单位	见测量信号参数表	无
2	SV	SV	控制目标设定值，单位：°C /°F 或无单位	SLL~SLH	100.0
3	CH	CH	输入通道号显示窗口	1~99	
4	LCK	LCK	密码锁功能：0001：SV 值不可修改；0010：菜单设置值只可查看不可修改在菜单查看过程中设为 0033 可以进入工程菜单 0123：恢复出厂设置	0~9999	0
5	ADD1	ADD1	通讯地址，本设备地址，由拨码开关控制，此处不可改	1~16	1
6	BAD1	BAD1	与上位机交互 RS485 通讯（COM1）滤特率，同上不可改 0: 1200; 1: 2400 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200; 5: 38400; 6: 57600; 7: 115200;	0~7	5
7	PRT1	PRT1	COM1 通信校验位设置，NO (0)：无校验，ODD (1)：奇校验，EVEN (2)：偶校验	0~2	0
8	DTC1	DTC1	COM1 通信信数据传送顺序及应答延时设置 000：第一位功能保留，第二位为字节顺序交换，第三位功能保留	见通讯协议	0
9	ADD2	ADD2	采集板（温控）通讯地址	1~16	1
10	ADD3	ADD3	采集板（巡检）通讯地址	1~16	2
11	BAD2	BAD2	与采集板交互 RS485 通讯（COM2）滤特率 0: 1200; 1: 2400 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200; 5: 38400; 6: 57600; 7: 115200;	0~7	5
12	PRT2	PRT2	COM2 通信校验位设置，NO (0)：无校验，ODD (1)：奇校验，EVEN (2)：偶校验	0~2	0
13	DTC2	DTC2	COM2 通信信数据传送顺序及应答延时设置 000：第一位功能保留，第二位为字节顺序交换，第三位功能保留	见通讯协议	0
14	AD1	AD1	报警方式：0：关闭报警，1：巡检报警，2：超温报警	0~2	0
15	AL1	AL1	温度最大偏差值：巡检报警开启时，当巡检温度和温控温度差值大于此值时，开启报警延迟计时。超温报警开启时，当温控测量值超过该项设置温度，立即触发报警	FL ~ FH	130.0
16	DL1A	DL1A	报警延迟时间：当报警延迟计时大于改设置时间时开启报警。单位：秒	0~9999	0
17	OT	OT	控制方式，0：ON/OFF 加热控制；1：PID 加热；2：ON/OFF 制冷控制；3：保留；4：超温冷却输出；5：PID 制冷。	0~5	1
18	P	P	比例带，设置值越小，系统加热越快，反之越慢，增大比例带可减小振荡，但会增加控制偏差，减小比例带可减小控制偏差，但会引起振荡 单位：对应测量值	0~9999	5.0
19	I	I	积分时间，值越小，积分作用越强，越趋向消除与设定值的偏差，如果积分作用太弱可能不能消除偏差。单位：秒	0~9999	100
20	D	D	微分时间，减小微分作用到一个合适的数值可以防止系统振荡，数值越大微分作用越强。单位：秒	0~9999	25
21	OVS	OVS	超量程限制，PID 控制过程中，当 PV(测量值) > SV(设定值) + OVS(超量程) 时，强制关闭输出；此值越小，PID 调整范围就越小，控制稳定性就差；请根据实际情况设定合适的值。设为 0 时无此功能	0~9999	0
22	A-M	A-M	手动开关，AUTO(0)：固定自动控制；MAN(1)：固定手动控制；	AUTO~AM	AUTO
23	CP	CP	OUT1 控制周期，SSR 控制输出应设为 1，单位：秒	1 ~ 200	1
24	DB	DB	位式控制回差（负回差位式控制）或冷却控制和压缩机制冷控制死区。请在更改 INP 类型时根据小数点位置改变数值	-199.9 ~ 999.9	0.5
25	INP	INP	输入测量信号类型选择：详见输入信号参数对应表，注意：修改后要修相关的其它参数	详见测量信号参数表（第 2 页）	PT1
26	PS	PS	控温修正值，显示值 = 实测值 + 平移修正值	-1999 ~ 9999	0

2. 高级菜单说明

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
27	ACT	ACT	控制执行方式，0 ~ 1：SSR 驱动输出或晶管体输出	0~1	0
28	DP	DP	小数点设置，在线性信号输入下，才有足够的作用	0~3	1
29	DTR	DTR	PV 模糊跟踪值，在一些场合适当设此值，可以获得较为稳定的控制显示值，此值与实际测量值无关。注意：此值设定时当报警设值与 SV 设定值相等时，报警输出执行以实际测量值为准。设为 0 关闭此功能。温度输入单位为：华氏度或摄氏度线性信号输入单位为：工程量 Digits	0.0 ~ 2.0 (0~20)	1.0
30	SSM	SSM	面板按键切换 RUN/STOP 操作开关，0：禁止 1：开启	0 ~ 1	1
31	SLL	SLL	限制目标设定值范围下限	FL~FH	FL
32	SLH	SLH	限制目标设定值范围上限	FL~FH	FH
33	FL	FL	量程下限，此设定值必需小于量程上限	见测量信号参数表	0.0
34	FH	FH	量程上限，此设定值必需大于量程下限	见测量信号参数表	150.0
35	OLL	OLL	输出限幅下限，限制输出下限电流幅度，设定值必需小于上限设定	-5.0 ~ 100.0	0.0
36	OLH	OLH	输出限幅上限，限制输出上限电流幅度，设定值必需大于下限设定	0.0 ~ 105.0	100.0
37	FT	FT	PV 数字滤波器滤波系数，值越大，滤波作用越强	0 ~ 255	10
38	PT	PT	压缩机制冷启动延时时间，单位：秒	0 ~ 9999	0
39	PDC	PDC	PID 类型选择 0(FUZ)：先进模糊 PID 算法；1(STD)：普通 PID 算法	FUZ/STD	FUZ

续上表

序号	符号	名称	说明	设置范围	出厂设置
40	UNIT	UNIT	温度单位设置 °C 摄氏度 °F：华氏度，注意：此单位设置仅针对温度测量信号；“ ”：无单位显示	(25)°C (26)°F	(25)°C
41	PRS	PRS	设置参数保存位置：0 (EEP)：EEPROM 有断电保护；1 (RAM)：RAM 无断电保护 设置参数保存位置说明：EEP 和 RAM，EEP 表示设置的参数写入 EEPROM 中，停电后可永久保存，一般用于设备出厂设置参数用，因 EEPROM 有写入次数限制，写入太多太频繁会损坏；RAM：表示参数保存于 RAM 中，没有写入限制，不会因写入太频繁损坏，设备断电后设置的参数不保存，重上电后恢复到设备厂家保存在 EEPROM 中的参数，一般用于与上位机 PLC 通信时的数据频繁写入 此参数使用方法为先将此参数设置为 EEPROM，设备厂在调试完设备设置好参数后，参数保存在 EEPROM 中，再将 PRS 修改为 RAM，将设备交付给用户使用，防止误修改或通信长期写数据损坏 EEPROM。	EEP/RAM	EEP
42	RSS	RSS	RUN/STOP 保存位置：0 (EEP)：EEPROM 有断电保护；1 (RAM)：RAM 无断电保护 此参数使用方法：如果要求每次上电时仪表在 STOP 模式，先将 RSS 设置为 EEPROM，再设置“启动停止操作”=STOP，此设置参数长久保存；然后再将 RSS 设置为 RAM。用户使用时，上位机对仪表进行启动/停止操作，都保存在 RAM 中，重上电后，仪表还是进入 STOP 模式。	EEP/RAM	EEP
43	LPH	LPH	各通道负载实际功率，用于总功率限制；单位：kW 设为 0 时此通道不参与功率限制	0.0 ~ 999.9	0.0
44	SLPL	SLPL	总功率限制，当通道输出控制总功率和超过总功率限制值时对各参与通道进行功率分配限制；单位：kW；设为 0 无功率限制功能	0.0 ~ 999.9	0.0
45	DN	DN	测量通道数量，表示仪表实际使用的测量路数	1 ~ 16	12
46	DNS	DNS	显示起始通道序号，多机应用时用于指示通道 1 的显示序号。例如：DNS=3 时由 CH3 ~ CH18 分别表示 1 ~ 16 通道	1 ~ 84	1
47	DNT	DNT	通道循环显示时间，0 表示取消自动循环显示	0 ~ 99	4
48	CN	CN	巡检通道数量，0 表示关闭巡检	0 ~ 8	12
49	MSV	MSV	多段 SV 开启开关，0：关闭，1：开启	0 ~ 1	0
50	FSVP	FSVP	第一段目标值占设定 SV 值的百分比	0.0 ~ 100.0	85.0
51	FSVI	FSVI	到达第一段目标值的有效判定区间	0.0 ~ 100.0	3.0
52	FSVT	FSVT	到达第一段目标值后保持时间（单位：秒）	0 ~ 9999	1
53	SSVP	SSVP	第二段目标值递进切换开关，0：关闭，1：开启	0 ~ 1	0
53	SSVF	SSVF	第二段目标值递进系数	0.0 ~ 100.0	80.0
54	VER	VER	控制器搭载软件版本	——	——

七、重点功能操作

1. 运行或停止(监视)模式操作

- 1) SSM 设置为开后面板操作；否则只可在通电过程中修改设置。
- 2) 在测控模式下，长按“[空格]”键进入停止模式，SV 窗口显示“STOP”，主控输出会停止或置于最小输出。
- 3) 在停止模式下，长按“[空格]”键可退出停止模式，短按“[CAT]”键可以修改 SV 值。
- 4) 在停止模式下，报警输出与发送输出仍正常工作。

2. PID 自整定操作：

- 1) 自整定前先将控制输出负载电源暂时断开或将仪表设置为停止模式。
- 2) 自整定前 PV 值需满足条件：PID 加热控制时 PV 需远大于 SV；PID 制冷控制时 PV 需远小于 SV。
- 3) 自整定前请先设定好合适的报警值或将报警影响排除，以免自整定过程受到报警输出影响。
- 4) 设置好 PID 类型和 SV 值，出厂默认为模糊 PID 控制。
- 5) 设定为 PID 控制，有 OLL 与 OLH 输出限幅的请将输出设置为合适范围；出厂为 OLL=0%，OLH=100%。
- 6) 退出停止模式，或将负载电源投入，并立即长按“[空格]”键进入自整定模式此时有 AT 显示。
- 7) 自整定过程需要一定的时间，为了不影响自整定结果，请不要进行参数修改或断电。
- 8) 待 AT 提示消失后自动退出自整定模式，PID 参数会自动更新，此时就会自动准确的控制。
- 9) 自整定过程中长按“[CAT]”键，测量超出范围、显示异常、切换到“STOP”状态、断电等均会中止自整定。
- 10) 注意：有输出限幅操作的场合，有时即使实行自整定也得不到最佳的 PID 参数。
- 11) 有经验的用户也可以根据经验设定合理的 PID 参数。

3. 单通道功率限制：

- 1) OLL 与 OLH 用于限制单通道输出控制量的最小到最大范围，默认情况下为 0 ~ 100%。
- 2) OLL 设定值必须小于 OLH 设定值。
- 3) OLH 设定值过小将影响控制效率与速度，也可能无法达到目标值。
- 4) 单通道功率限制无法实现总功率限制功能。

4. 总功率限制功能：

- 1) 当每个通道实际功率 LPH 设定值大于 0，即此通道参与总功率限制 SLPL 与 功率均匀分配功能。
- 2) 总功率限制值 SLPL 设定太小会影响各限制通道控制响应速度，甚至无法达到目标值。因此要根据实际适当设置。
- 3) 设置好 LPH 与 SLPL 后控制器将自动错开并均匀分配负载功率，避免各通道同时全功率输出对电网冲击。
- 4) 正在执行自整定通道将暂时退出总功率限制，待自整定完成后自动恢复。

5. 信号输入说明

- 1) 该系列产品温度信号暂只支持 COM2 通讯输入，需配合采集板使用，采集板地址由菜单 ADD2 设置。
- 2) COM2 温度请求报文无返回时，仪表各通道 PV 将闪烁显示 NONE，上位机通讯 COM1 获取 PV 值为 0x7FFF(32767)。

6. 巡检功能

- 1) 通过 CN 菜单设置巡检通道数，最多 16 通道，当 CN=0 时，关闭巡检功能。
- 2) 巡检的测量值通过读取通讯 IPV (x2B10~0x2B1F) 寄存器获取，巡检修正值通过 IPS (0x2B10~0x2B1F) 寄存器读写。
- 3) 超温报警：当测量温度 PV 和巡检温度 IPV 差值大于 AL1 设定值时，开始报警计时，当时间达到 DL1A 设定值（单位：秒）时开启报警输出。
- 4) 报警输出时输出端子采用隔位输出方式；例如 DN=6, CN=6 时，输出端子 C1 对应 OUT1 温度控制，C2 对应 OUT1 报警；C3 对应 OUT2 温度控制，C4 对应 OUT2 报警，以此类推。

八、简单故障排除方法

显示信息	排除方法
LLLL/HHHH	检查输入是否断线；检查 FH 值、FL 值；确定工作环境温度是否正常；检查输入信号选择是否正确；
不通电显示	检查电压是否正常；是否接触不良；电网谐波过大内部保护；
无输出	检查接线是否正确；是否接触不良；ACT/OT 菜单设置错误；
无通信	排查硬件连接、仪表设置和软件读取设置；进制转换错误；地址错误；数据错误

